

Pressemitteilung Unterbrechung der Wärmeversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zeitraum von 8.02.2017 ca. 15.00 Uhr bis 9.2.2017 ca. 15.30 Uhr kam es in einem Teil des Wärmenetzes der Rothmoser GmbH & Co. KG zu einer Unterbrechung der Wärmeversorgung.

Umbaumaßnahmen machten es erforderlich, eine Verbindungsleitung zu unterbrechen. Dies sollte eigentlich durch den BHKW-Standort Lagerhausstr. abgefangen werden. Leider stellte es sich heraus, dass dies mit starken Einschränkungen in der Wärmeversorgung verbunden war.

Zudem verliefen die Umbauarbeiten wegen technischer Schwierigkeiten leider nicht plangemäß und dauerten deshalb länger.

Wir bedauern die Einschränkungen für unsere betroffenen Kunden.

Mit freundlichen Grüßen



Florian Rothmoser