

Bezugsjahr: 2016

Veröffentlichung nach StromNEV*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	0,0	165,0	km	
	Freileitung	0,0	0,5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				12.020 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		14.859.862	20.002.665	23.150.401	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		44	42	5869	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				10.252
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,02 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				4,32 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,27%	1,40%	3,49%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	189.074	279.236	807.947	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.276.258	kWh
	Kosten der Verlustenergie			-	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			0,00	€/MWh