



Bezugsjahr: 2011

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	19,3	108,6	km	
	Freileitung	0,0	0,5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				11.620 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		19.434.397	24.064.603	24.155.229	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		41	38	5610	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				10.241
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,02 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				4,33 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,35%	1,48%	3,70%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	262.476	356.311	894.132	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.512.919	kWh
	Kosten der Verlustenergie			84.345,23	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			55,75	€/MWh