



Rothmoser GmbH & Co. KG

Bezugsjahr: 2023

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	30,0	183,0	km	
	Freileitung	0,0	0,6	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			14.050	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		11.085.392	16.801.030	20.642.777	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		48	47	6204	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.381	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,43	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,51%	1,65%	4,12%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	166.972	277.009	850.876	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.294.858	kWh
	Kosten der Verlustenergie			80.281,20	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			157,0	€/MWh