



Rothmoser GmbH & Co. KG

Bezugsjahr: 2025

# **Veröffentlichung nach StromNEV**

## Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

|               |                                        |           |            |            |     |
|---------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|-----|
| §27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge                        | MS        | NS         |            |     |
|               | Kabel                                  | 19,9      | 177,0      | km         |     |
|               | Freileitung                            | 0,0       | 0,6        | km         |     |
| §27 (2) Nr. 2 | Installierte Leistung MS/NS            |           | 14.050     | kVA        |     |
| §27 (2) Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit                | MS        | MS/NS      | NS         |     |
|               |                                        | 8.358.679 | 15.537.898 | 20.535.807 | kWh |
| §27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen             | MS        | MS/NS      | NS         |     |
|               |                                        | 48        | 47         | 6536       |     |
| §27 (2) Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet            |           |            | 3.381      |     |
| §27 (2) Nr. 6 | Versorgte Fläche in der Niederspannung |           |            | 1,43       | km² |
| §27 (2) Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes  |           |            | 3,53       | km² |

## Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

|               |                                                         |         |         |           |       |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------|
|               |                                                         | MS      | MS/NS   | NS        |       |
| §10 (2)       | Höhe der Durchschnittsverluste                          | 1,11%   | 1,22%   | 3,06%     |       |
| §17 (2) Nr. 2 | Menge der Verlustenergie                                | 104.101 | 190.255 | 628.630   | kWh   |
| §17 (2) Nr. 7 | Gesamtverluste                                          |         |         | 922.985   | kWh   |
|               | Kosten der Verlustenergie                               |         |         | 57.225,08 | €     |
|               | durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie |         |         | 62,00     | €/MWh |